

1. UWAGI – zweryfikować dane w projektach branżowych
1. Nowe zabudowy pionów instalacyjnych wykonać w systemie rigips 3.50.16 (bez klasy ei30) zgodnie z opisem technicznym. Ostateczny obrys zabudów może się różnić od przedstawionego na rysunku (jako istn. zabudowy pionów instalac.). Uwaga dotyczy także pionów c.o. zlokalizowanych przy filarach okiennych.
2. Zamurowania w ścianach głównej konstrukcji nośnej wykonać z bloczków betonowych.
3. W projektowanych otworach drzwiowych przyjęto dla ościeżnic aluminiowych grubość 8 cm, dla ościeżnic drewnianych lub stalowych – 5 cm.
4. Wszystkie elementy instalacji projektowanych przebieg w głównej konstrukcji nośnej zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R120.
5. Na wszystkich przejściach instalacyjnych przez strop nad piwnicą i nad parterem należy zamontować klapy oddzielenia poż. w klasie min. EI5 60 zgodnie z projektami branżowymi.
6. Elementy wykończeniowe konieczne do zabezpieczenia ścian i drzwi od zabrudzeń uderzeniowych opisano w opisie technicznym.
7. Sposób wykończenia ścian i sufitów opisano w opisie technicznym.

Rama2 stal S355
Belka 2xI200 z przewiązkami 10mm połączona śrubami M16 co 50cm
Słup 2C330 z wklejanymi prętami M16
Przewiązki 10mm

Wielkość otworów dla potrzeb osadzenia stolarki drzwiowej ustalają na podstawie danych projektu architektonicznego. Szerokość i wysokość ościeży dostosowują do rodzaju ościeżnicy i niezbędnego luzu montażowego przewidzianego dla danego typu ościeżnicy oraz sposobu zabezpieczenia otworu indywidualnie uzgadniając dane z projektantem architektury.

Belka pod ściany strop Cerit
W lokalizacji pustaka którego górną część należy wyciąć
Zbrojenie belki dołem (4+2)x12mm i górą 2x12mm stal Rb500W
Strzemiona 6mm co 15cm stal St0S

- The logo consists of a square divided by a diagonal line from the top-left to the bottom-right. Below the square, the word "FORMART" is written in a stylized, bold, sans-serif font. To the right of this, the letters "WIP" are displayed in a large, serif font, with a horizontal line above them. Below "WIP", the words "Wykonawcy", "Inwestorzy", and "PROJEKTANCI" are stacked in a smaller, sans-serif font. To the left of the text "Piotr Zwierzchlewski" is a small circle. The name "Piotr Zwierzchlewski" is in a bold, sans-serif font. Below the name, the email address "piotr.zwierzchlewski@wip.pl" and the phone number "tel. +48 606 47 61 62" are listed in a smaller, sans-serif font.

INWESTOR		POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA w Brzeźnie, Sp. z o.o.	
ADRES INWESTORA		Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6	
TEMAT		PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO	
ADRES INWESTYCJI		Brzeziny, ul. M.C. Skłodowskiej 6	
RODZAJ OPRACOWANIA		PROJEKT TECHNICZNY	
BRANŻA		KONSTRUKCJA	
PROJEKTANT KONSTR.		mgr inż. PIOTR ZWIERCZEWSKI Nr upr.: _LOD/1905/PWOK/08	
SPRAWDZAJĄCY KONSTR.		mgr inż. Sławomir Sotomski Nr upr.: _LOD/1012/POK/03	
1:100		DATA REWIZJI: 04.2024 TŁUMACZENIE: RZUT PARTERU OZNACZENIA ELEMENTOW WSKAZÓWKA: RK-0	
NR REWIZJI	DATA REWIZJI	NR STRONY	

