

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

**w postępowaniu dotyczącym wyłonienia wykonawcy zadania  
pn. "Podniesienie jakości i skuteczności działań medycznych podejmowanych w SOR  
w Szpitalu w Brzezinach", dla którego udzielono dotacji celowej ze środków Funduszu  
Medycznego w ramach Umowy nr DOI/FM/SMPL/11/MDSOR/2023/2199/260  
w zakresie dostosowania pracowni komputerowego badania tomograficznego  
dla potrzeb montażu aparatu TK (trzecie postępowanie)**

1. Czy zamawiający posiada sprawną instalację PPOŻ w pracowni ?  
Odp.: Nie. Zamawiający dla części obiektu posiada centralę firmy Bosch, dedykowaną również do wpięcia instalacji z pracowni TK.
2. Czy zamawiający będzie wymagał rozbudowy instalacji PPOŻ ?  
Odp.: Zamawiający wymaga montażu czujek ppoż i wpięcia ich w funkcjonującą centrale firmy Bosch.
3. Czy zamawiający będzie wymagał rozbudowy i podłączenia się do systemu BMS ?  
Odp.: Nie.
4. Czy zamawiający posiada wolne miejsca do wpięcia się z kablami internetowymi ?  
Odp.: Tak, na poziomie -1. Wykonawca musi zapewnić panel cat6.
5. Jakiej mocy kabel elektryczny jest doprowadzony do pracowni ?  
Odp.: Przekrój 35. Obecnie w pracowni zamontowany jest aparat rtg analogowy SIERESKOP CX formy SIEMENS, rok produkcji 2003.
6. Prosimy o podanie w metrach odległości od pracowni CT do najbliższego miejsca umożliwiającego zasilenie tomografu  
Odp.: ok. 30 m.
7. Czy stacja trfo dysponuje odpowiednimi zapasami mocy.  
Odp.: Tak.
8. Czy zamawiający będzie wymagał remontu pomieszczeń socjalnych typu łazienka, przebieralnia itp. ?  
Odp.: Tak.
9. Czy zamawiający będzie wymagał wymiany drzwi RTG ?  
Odp.: Zamawiający dopuszcza możliwość pozostawienia elementów wpływających na ochronę radiologiczną, pod warunkiem ich bardzo dobrego stanu technicznego.
10. Czy zamawiający będzie wymagał wymiany okna RTG ? Jeśli tak prosimy o informację o jakich wymiarach  
Odp.: Tak. Wymiary okna będą wynikały z opracowanego przez Wykonawcę projektu (nie mniejsze niż obecne).
11. Zgodnie z opisem zamawiający wymaga montażu centrali wentylacyjnej prosimy o informacje w jakim miejscu będzie montowana ?  
Odp.: Zamawiający nie zaplanował miejsca montażu centrali wentylacyjnej. W tym zakresie oczekuje sugestii od Wykonawcy.

12. Czy zamawiający zezwoli na zaklejenie okien folią nieprześwitującą i zabudowanie okien płytą karton-gips co pozwoli uniknąć uzyskania pozwolenia na budowę.  
Odp.: Tak.
13. Czy zamawiający będzie wymagał uzgodnienia prac z rzeczoznawcami jeśli przepisy prawa tego nie wymagają ?  
Odp.: Zamawiający wymaga wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
14. Czy zamawiający będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę skoro przepisy prawa tego nie wymagają ?  
Odp.: Zamawiający wymaga wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
15. Czy zamawiający będzie wymagał uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku przecięgnięcia kabla zasilającego od trafo do pomieszczenia tomografu ?  
Odp.: Zamawiający wymaga wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16. Zamawiający wymaga modernizacji instalacji elektrycznej i oświetleniowej, modernizację węzła sanitarnego dla pacjentów. modernizację instalacji centralnego ogrzewania, modernizację instalacji wodnokanalizacyjnej, modernizację instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji sieci komputerowej IT. Prosimy o informację czy modernizacje te będą wychodziły poza pomieszczenia pracowni tomografu ?  
Odp.: Modernizacje te będą dotyczyły pracowni wraz z pomieszczeniem techników, poczekalni, przebieralni, toalety.
17. Czy zamawiający wydłuży termin realizacji do 15.11. Termin ten pozwoli nam na złożenie oferty ?  
Odp.: Tak.
18. Czy zamawiający wydłuży termin realizacji zamówienia jeśli zamówienie będzie wymagało uzyskania pozwolenia na budowę ?  
Odp.: Tak.